

Parametr	Częstotliwość pobierania	I	II	III	IV	V	VI	VII*	VIII*	IX	X	XI	XII	Uwagi
Escherichia coli	miesiąc	Cyrkul.	do 7											
		Basen	do 7 do 21											
		Cyrkulacja	do 7											
		jacuzzi	do 7 do 21											
Pseudomonas aeruginosa	miesiąc	Cyrkul.	do 7											
		Basen	do 7 do 21											
		Cyrkulacja	do 7											
		jacuzzi	do 7 do 21											
Ogólna liczba mikr. w 36°C po 48 h	miesiąc	Cyrkul.	do 7											
		Basen	do 7											
		Cyrkulacja	do 7											
Legionella sp	rok	Cyrkul.			do 7			Do 7			do 7			do 7
		Basen												
		Cyrkulacja			do 7			do 7			do 7			do 7
		jacuzzi	do 7											
		Natryski *							Do 7					
Mętność	kwartał	Cyrkul.			do 7			do 7			do 7			do 7
		Basen	do 7											
		Cyrkulacja			do 7			do 7			do 7			do 7
		jacuzzi	do 7											
Potencjał redox	gdy mikrob	Cyrkul.	do 7											
		Basen	do 7 do 21											
		Cyrkulacja	do 7											
		jacuzzi	do 7 do 21											
Chlor wolny	gdy mikrob	Cyrkul.	do 7											
		Basen	do 7 do 21											
		Cyrkulacja	do 7											
		jacuzzi	do 7 do 21											
Chlor związkany	gdy mikrob	Cyrkul.	do 7											
		Basen	do 7 do 21											
		Cyrkulacja	do 7											

		jacuzzi	do 7 do 21													
Chloroform	kwartał	Cyrkul.			Do 7			Do 7			Do 7				Do 7	Trichlorometan Bromodichlorometan Dibromochlorometan Tribromometan
		Basen			do 7			do 7			do 7				do 7	
		Cyrkulacja			do 7			do 7			do 7				do 7	
		jacuzzi			do 7			do 7			do 7				do 7	
ΣTHM	kwartał	Cyrkul.			do 7			do 7			do 7				do 7	Trichlorometan Bromodichlorometan Dibromochlorometan Tribromometan
		Basen			do 7			do 7			do 7				do 7	
		Cyrkulacja			do 7			do 7			do 7				do 7	
		jacuzzi			do 7			do 7			do 7				do 7	
Glin	-															
Azotany	kwartał	Cyrkul.			do 7			do 7			do 7				do 7	
		Basen			do 7			do 7			do 7				do 7	
		Cyrkulacja			do 7			do 7			do 7				do 7	
		jacuzzi			do 7			do 7			do 7				do 7	
Utlenialność	miesiąc	Cyrkul.	do 7													
		Basen	do 7													
		Cyrkulacja	do 7													
		jacuzzi	do 7 do 21													
pH, potencjał redox, stężenie chloru wolnego, temperatura	Co 4 godzin y	Cyrkul.	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	
		Basen	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	
		Cyrkulacja	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	
		jacuzzi	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	
Chlor związany	Raz na dobę	Cyrkul.	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	
		Basen	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	
		Cyrkulacja	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	
		jacuzzi	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	